

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 14363

- Cod unic de identificare al produsului - tip:** weber.color comfort
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** sarja, data si locul productiei sunt printate pe ambalaj.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**  
Chit de rosturi pentru placari ceramice.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS Hungary Kft. 2085, Pilisvörövár, Bécsi út 07/5hrs
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, [www.ro.weber](http://www.ro.weber)
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:** AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2017-2019
- Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Rezistența la abraziune	SR EN 12808-2: 2009	Pentru caracteristici suplimentare $\leq 1000 \text{ mm}^3$	373 mm <sup>3</sup> clasa A
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	SR EN 12808-3: 2009	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	4,43 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la întindere prin încovoiere, după cicluri de îngheț- dezgheț		$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	3,55 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la compresiune, în stare uscată		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	28,01 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența la compresiune, după cicluri de îngheț- dezgheț		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	16,92 N/mm <sup>2</sup>
Contrație	SR EN 12808-4 :2009/AC:2011	$\leq 2 \text{ mm/m}$	1,92 mm/m
Absorbție de apă, 1. după 30 min 2. după 240 min	SR EN 12808-5:2009	Pentru caracteristici suplimentare a) $\leq 2\text{g}$ ; b) $\leq 5\text{g}$ clasa W- absorbție de apă redusă	a) 1,82 g b) 3,83 g clasa W
Clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate)	SR EN 13501+A1:2010	-	A1 (C <sub>s</sub> )
Clasificare produs	SR EN 13888:2009	-	CG2WA
Emisia de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului		

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:** ICECON SA prin ICECON TEST, Bucuresti, șos Pantelimon, nr. 266, sector 2

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele emitentului de către:**

Ramona Jura  
Manager Dezvoltare Produse




Rev 04 11/03/2022